

MUZEJ LIKE GOSPIĆ

Dr. Franje Tuđmana 3,

53 000 GOSPIĆ

Tel. 053 572 051;

E-mail: info@muzejlike.hr

KLASA: 023-05/23-01/02

URBROJ: 2125-1-20-01-23-08

Gospić, 21. travnja 2023.

Na temelju članka 21. st 1. Zakona o zaštiti od požara te članka 19. i 33. Statuta Muzeja Like Gospić, Upravno vijeće Muzeja Like Gospić, na sjednici održanoj 21. travnja 2023. donosi

ODLUKU

**O DONOŠENJU PRAVILNIKA O ZAŠTITI OD POŽARA
MUZEJA LIKE GOSPIĆ**

I.

Donosi se Pravilnik zaštite od požara Muzeja Like Gospić (Klasa: 214-01/23-01/02, Ur.broj:2125-1-20-01-23-01).

II.

Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave na Oglasnoj ploči MLG.

PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA

dr. sc. Anita Bušljeta Tonković



Na temelju članka 21. stavka 1. Zakona o zaštiti od požara (NN br. 92/10, 114/22) i članka 3. Pravilnika o sadržaju općeg akta iz područja zaštite od požara (NN br. 116/11), Upravno vijeće Muzeja Like Gospić, na temelju čl. 19. Statuta Muzeja Like Gospić (u daljnjem tekstu: Muzej) dana 21. travnja 2023. donosi:

PRAVILNIK O ZAŠTITI OD POŽARA MUZEJA LIKE GOSPIĆ

1. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Pravilnikom o zaštiti od požara (u daljnjem tekstu: Pravilnik) uređuje se organiziranje, provođenje i unapređenje zaštite od požara u unutarnjem i vanjskom prostoru Muzeja.

Članak 2.

Ovim Pravilnikom uređuje se:

- temeljne odredbe;
- ustrojstvo i način rada službe za zaštitu od požara;
- radna mjesta i stručna sprema osoba zaduženih za obavljanje poslova zaštite od požara i unapređenje stanja zaštite od požara;
- obveze i odgovornosti vezane uz provedbu mjera zaštite od požara;
- obveze i odgovornosti osoba s posebnim ovlastima i odgovornostima u provedbi mjera zaštite od požara;
- obavljanja unutarnje kontrole provedbe mjera zaštite od požara;
- poznavanje djelatnika s opasnostima i općim mjerama zaštite od požara na radnom mjestu;
- osposobljavanje djelatnika za rukovanje priručnom opremom i sredstvima za dojavu požara i gašenje početnih požara;
- osposobljavanje djelatnika za rad na radnim mjestima s povećanim opasnostima za nastanak i moguće posljedice od požara;
- službe i osobe zadužene za održavanje opreme i sredstava za dojavu i gašenje požara;
- službe i osobe zadužene za održavanje u ispravnom stanju uređaje i instalacije čija neispravnost može prouzročiti požar ili eksploziju;
- službe i osobe zadužene za razradu postupaka i poduzimanja odgovarajućih organizacijskih i tehničkih mjera zaštite od požara;
- kretanje i ponašanje u prostorijama ugroženim od požara ili tehnološke eksplozije;
- ustrojstvo motrenja, javljanja i uzbunjivanja o opasnostima od požara;
- mjere zabrane i ograničenja iz zaštite od požara te prostorije i prostori na koje se one odnose;
- postupanje djelatnika u slučaju nastanka požara;
- evidencija;

- prijelazne i završne odredbe.

Članak 3.

(1) Ustanova provodi zaštitu od požara radi sigurnog i nesmetanog boravka i rada djelatnika te drugih osoba u prostoru Muzeja.

(2) Provođenje zaštite od požara sastavni je dio radnih obveza djelatnika Muzeja. Treće osobe za vrijeme boravka u Muzeju dužne su se u svezi sa zaštitom od požara pridržavati mjera i naloga djelatnika Muzeja.

(3) Svaka osoba koja boravi u Muzeju, dužna je djelovati na način kojim se ne može izazvati požar.

Članak 4.

Odredbe ovog Pravilnika primjenjuju se u skladu sa zakonom, provedbenim propisima, planovima zaštite od požara, odlukama jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i općim aktima Muzeja.

Članak 5.

Sastavni dio ovog Pravilnika su:

- rješenje o razvrstavanju u kategoriju ugroženosti od požara;
- opće upute za postupanje u slučaju požara;

Članak 6.

Uvjerenja, zapisnici, evidencije i ostale isprave iz područja zaštite od požara pohranjuju se u zbirku isprava koju čuva odgovorna osoba za zaštitu od požara.

2. USTROJSTVO I NAČIN RADA SLUŽBE ZA ZAŠTITU OD POŽARA

Članak 7.

Broj potrebnih djelatnika za obavljanje poslova zaštite od požara i unapređenje stanja zaštite od požara utvrđen je člankom 20., stavak 5. Zakona o zaštiti od požara.

„Vlasnici, odnosno korisnici građevina, građevinskih dijelova i drugih nekretnina te prostora, odnosno upravitelji zgrada razvrstanih u četvrtu kategoriju ugroženosti od požara dužni su imati zaposlenog najmanje jednog djelatnika zaduženog za obavljanje poslova zaštite od požara i unapređenje stanja zaštite od požara, koji smije obavljati i druge poslove.“

3. RADNA MJESTA I STRUČNA SPREMA OSOBA ZADUŽENIH ZA OBAVLJANJE POSLOVA ZAŠTITE OD POŽARA I UNAPREĐENJE STANJA ZAŠTITE OD POŽARA

Članak 8.

- (1) Poslove zaštite od požara i unapređenje stanja zaštite od požara obavlja ovlašteni djelatnik.
- (2) Djelatnik iz stavka 1. ovog članka mora imati najmanje zvanje vatrogasca ili gimnazijsko obrazovanje, odnosno srednjoškolsko strukovno obrazovanje u četverogodišnjem trajanju i položen stručni ispit.
- (3) Kada u Muzeju nema odgovarajućeg djelatnika ili Muzej ne može zaposliti osobu koja ispunjava uvjete iz stavka 2. ovog članka, Ravnatelj Muzeja može poslove iz stavka 1. ovog članka ugovorno prenijeti ovlaštenom obrtniku, trgovačkom društvu, ustanovi ili udruzi.

4. OBVEZE I ODGOVORNOSTI VEZANE UZ PROVEDBU MJERA ZAŠTITE OD POŽARA

Članak 9.

Obaveze i odgovornosti svih djelatnika vezano za provedbu mjera zaštite od požara i eksplozija su:

- poduzimati, provoditi i držati se propisanih mjera zaštite od požara na radnom mjestu i u radnom prostoru;
- upoznati se s odredbama ovog Pravilnika prije stupanja na rad i samostalnog obavljanja poslova na radnom mjestu;
- prije rasporeda na drugo radno mjesto upoznati se s propisanim i drugim mjerama zaštite od požara u svezi s novim poslovima na tom radnom mjestu;
- tijekom rada i nakon završetka radnog vremena, stalno pratiti i kontrolirati rad, funkcioniranje i ispravnost strojeva, uređaja, instalacija i drugih sredstava, u bližoj i široj radnoj okolini i svaki kvar ili neispravnost, koja bi mogla biti uzrokom nastanka požara, odmah prijaviti neposrednom rukovoditelju;
- držati se oznaka upozorenja i naputaka za zaštitu od požara koje su postavljene na radnom mjestu i u radnom prostoru;
- pri obavljanju posla i rukovanju s opasnim tvarima spriječiti njihovo prolijevanje, curenje, prosipanje i istjecanje po radnim površinama;
- brinuti se da pristup njegovu radnu mjestu bude slobodan i moguć, kako bi se nesmetano koristila oprema i sredstva za gašenje požara i otklonile posljedice;
- odbiti rad na radnom mjestu s povećanim opasnostima od požara i eksplozije ako nisu osigurane mjere za zaštitu od požara i eksplozija;
- aktivno sudjelovati u gašenju požara na svim građevinama i njihovim dijelovima;
- čuvati i pažljivo se odnositi prema opremi i sredstvima za gašenje požara, te prema oznakama upozorenja i znakovima ovješanim i nalijepljenim za njihovu upotrebu.

Članak 10.

Svaki djelatnik koji primijeti neposrednu opasnost od nastanka požara ili požar odmah će sukladno svojim psihofizičkim sposobnostima pristupiti otklanjanju opasnosti, odnosno gašenju požara, vodeći pri tome računa da ne dovede u opasnost sebe ili drugu osobu.

Ukoliko djelatnik nije uspio otkloniti opasnosti, odnosno ugasiti požar, odnosno ukoliko djelatnik to ne može učiniti sam, dužan je odmah obavijestiti ostale zaposlenike, te obavijestiti najbližu vatrogasnu postrojbu ili policiju i Ravnatelja.

Prilikom dojave o nastalom požaru treba govoriti polagano i razgovijetno, te dati slijedeće podatke:

- što se dogodilo;
- gdje se dogodilo (lokacija);
- ima li povrijeđenih;
- tko javlja (ime i prezime dojavitelja);
- broj telefona/mobitela dojavitelja;
- što je događajem ugroženo;
- osobe, životinje, imovina ...;
- infrastruktura (kotlovsko postrojenje ...);
- sačekati povratna pitanja dežurnog osoblja (ima li još pitanja i potvrdu završetka razgovora).

Članak 11.

Lakše povrede radne obveze iz područja zaštite od požara i eksplozija su:

- ne sudjelovati u gašenju požara i sprečavanju širenja požara ako su njime nastale manje materijalne štete nakon požara;
- nemarno ili nesavjesno obavljati obveze u vezi sa zaštitom od požara, ako nije izazvan požar ili eksplozija, ili je nastala manja materijalna šteta;
- ne prijaviti Ravnatelju i ovlaštenoj osobi za zaštitu od požara pojavu koja može prouzročiti nastanak požara ili eksplozije;
- nemarno ili nesavjesno ponašati se prema opremi i sredstvima za gašenje požara;
- odbiti rad duži od radnog vremena u slučaju kada se to iz preventivnih razloga zaštite od požara zahtijeva;
- raditi na radnom mjestu s povećanim opasnostima od požara i eksplozije unatoč spoznaji da nisu osigurane mjere zaštite od požara.

Članak 12.

Teže povrede radne obveze iz područja zaštite od požara i eksplozija su:

- ne sudjelovati u gašenju požara i sprečavanju nastanka širenja požara ako su nastale veće štete nakon požara, odnosno ako su uzrokovane lakše posljedice po zdravlje i život radnika i/ili imovinu;
- nemarno ili nesavjesno obavljati radne obveze iz zaštite od požara čijim postupkom je uzrokovan požar ili eksplozija pa je došlo do lakše posljedice po radnike i/ili imovinu;
- raditi na radnom mjestu s povećanim opasnostima od požara i eksplozije unatoč spoznaji da nisu osigurane mjere zaštite od požara, zbog čega je nastupila lakša posljedica za život i zdravlje radnika i/ili imovinu;
- neopravdano odbiti izvršiti pojedine odluke, instrukcije i napatke iz zaštite od požara koje je

donio Ravnatelj ili ovlaštena osoba za zaštitu od požara, a zbog čega je došlo do požara i eksplozije s lakšim posljedicama po život i zdravlje radnika i/ili imovinu;

- ne prijaviti Ravnatelju i ovlaštenoj osobi za zaštitu od požara pojavu (kvar i sl.) koja može prouzročiti požar ili eksploziju, ako je time nastala lakša posljedica za život i zdravlje radnika i/ili imovinu;

- ne držati se propisa i pravila iz zaštite od požara na radnim mjestima s povećanim opasnostima od požara, sukladno ovom Pravilniku o zaštiti od požara ako je time učinjena lakša posljedica za život i zdravlje radnika i/ili imovinu;

- odbiti rad duži od punog radnog vremena u slučaju nastanka i gašenja požara ili u slučaju spašavanja imovine nakon gašenja požara ako je time nastala lakša posljedica za život i zdravlje radnika i/ili imovinu.

5. OBVEZE I ODGOVORNOSTI OSOBA S POSEBNIM OVLASTIMA I ODGOVORNOSTIMA U PROVEDBI MJERA ZAŠTITE OD POŽARA

Članak 13.

(1) Ravnatelj:

- osigurava provođenje mjera u svezi zaštite od požara;
- osigurava upoznavanje djelatnika s opasnostima od požara u Muzeju;
- poduzima mjere za smanjenje nastanka i širenja požara, kao i mjere za unapređenje stanja zaštite od požara;
- skrbi o osiguranju sredstava i opreme za dojavu, gašenje i sprječavanje požara;
- donosi pravila o ponašanju osoba koje borave u Muzeju kod nastanka požara;

(2) Djelatnik iz članka 8. ovog Pravilnika:

- skrbi o provođenju mjera i unapređenja stanja zaštite od požara;
- ispituje podatke o uporabi sredstava koja su u svezi sa zaštitom od požara;
- izvješćuje Ravnatelja o uočenim problemima, nepravilnostima i propustima;
- surađuje s ovlaštenikom zaštite na radu
- u dogovoru s Ravnateljem organizira praktične vježbe za evakuaciju i spašavanje;
- obavlja druge poslove utvrđene propisima i općim aktima.

6. OBAVLJANJE UNUTARNJE KONTROLE PROVEDBE MJERA ZAŠTITE OD POŽARA

Članak 14.

(1) Ovlašteni djelatnik zaštite od požara obavlja kontrolu i nadzor glede primjene propisanih i naređenih mjera zaštite od požara na radnim mjestima i u prostorima građevine za koje je zadužen. O uočenim nedostacima sastavlja zapisnik s prijedlogom i rokovima za njihovo otklanjanje.

(2) Unutarnja kontrola provodi se:

- neposrednim izvidom provođenja zaštite od požara;
- davanjem potrebnih uputa i naloga;

- pribavljanjem pisanih izvješća, zapisnika i evidencija;
- surađivanjem s inspektorom zaštite od požara.

7. UPOZNAVANJE DJELATNIKA S OPASNOSTIMA I OPĆIM MJERAMA ZAŠTITE OD POŽARA NA RADNOM MJESTU

Članak 15.

- (1) Ravnatelj ili ovlaštenik zaštite od požara dužni su djelatnike Muzeja prilikom stupanja na rad ili kod promjene mjesta rada upoznati s opasnostima od požara i općim mjerama zaštite od požara.
- (2) Ravnatelj ili ovlaštenik zaštite na radu dužan je izvijestiti o opasnostima i mjerama zaštite od požara djelatnike i osobe koje borave u Muzeju o vremenu obavljanja određenih radova od strane drugih osoba.
- (3) Djelatnici Muzeja dužni su se uključiti u program osposobljavanja pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenja požara i spašavanja ljudi i imovine ugroženih požarom.
- (4) Evidencije isprava o osposobljenosti iz stavka 3. ovog članka čuvaju se kod ovlaštenika zaštite od požara.

8. OSPOSABLJAVANJE DJELATNIKA ZA RUKOVANJE PRIRUČNOM OPREMOM I SREDSTVIMA ZA DOJAVU POŽARA I GAŠENJE POČETNIH POŽARA

Članak 16.

- (1) Za upoznavanje djelatnika za rukovanje priručnom opremom i sredstvima za dojavu i gašenje početnih požara odgovoran je djelatnik iz članka 8., stavak 1. ovog Pravilnika i ovlaštena tvrtka koja provodi osposobljavanje za početno gašenje požara.
- (2) U slučaju premještanja djelatnika s jednog mjesta na drugo radno mjesto na kojemu su opasnosti i mjere zaštite od požara različite od prethodnog, s neposrednim opasnostima i mjerama zaštite od požara koje mora provoditi na tom novom radnom mjestu, dužan ga je upoznati Ravnatelj i ovlaštenik zaštite od požara.

9. OSPOSABLJAVANJE DJELATNIKA ZA RAD NA RADNIM MJESTIMA S POVEĆANIM OPASNOSTIMA ZA NASTANAK I MOGUĆE POSLJEDICE OD POŽARA

Članak 17.

(1) Djelatnici koji rade na radnim mjestima s povećanim opasnostima osposobljavaju se u svezi s mogućim nastankom požara i njegovim posljedicama ili eksplozijama prije stupanja na rad, a provjera znanja obavlja se prema godišnjem planu i programu.

(2) Osposobljavanje djelatnika iz stavka 1. ovog članka provodi ovlaštena tvrtka i prema potrebi drugi stručnjaci.

Članak 18.

Osposobljavanjem iz članka 17. ovog Pravilnika mora steći najmanje znanje:

- o ispravnoj uporabi uređaja (sredstava) za gašenje požara koji se nalaze u Muzeju;
- o ispravnoj uporabi radne opreme;
- o aktiviranju sustava za uzbunjivanje;
- o isključivanju primarnog izvora napajanja (struja);
- o postupku evakuacije i spašavanja osoba iz prostora.

10. SLUŽBE I OSOBE ZADUŽENE ZA ODRŽAVANJE OPREME I SREDSTAVA ZA DOJAVU I GAŠENJE POŽARA

Članak 19.

Održavanje u ispravnom stanju opreme i sredstava za dojavu i gašenje požara dužnost je djelatnika iz članka 8. ovog Pravilnika.

Članak 20.

Oprema sustava za dojavu i gašenje požara treba se postaviti, održavati i rabiti prema odredbama Pravilnika o sustavima za dojavu požara.

Članak 21.

Hidranti i hidrantska mreža trebaju se redovito održavati tako da se:

- svi hidranti propisno obilježe oznakama;
- podzemni hidranti osiguraju propisanim poklopcem, a zidni hidranti osiguraju ormarićem;
- nadzemni hidranti moraju biti izvedeni tako da omoguće sigurno i efikasno rukovanje i uporabu
- ispitivanje hidrantske mreže obavlja jednom godišnje.

Članak 22.

(1) Vatrogasni aparati moraju se postaviti na uočljivim i lako dostupnim mjestima i propisno označeni oznakama.

(2) Prijenosni aparati ne smiju se postaviti tako da im ručka za nošenje bude u visini iznad 1,5 metara.

(3) Vatrogasni aparati moraju se stalno održavati.

(4) Održavanje vatrogasnih aparata obuhvaća redovni i periodični pregled.

Članak 23.

(1) Redovni pregled vatrogasnih aparata obavlja se najmanje jedanput u tri mjeseca, a provodi ga djelatnik iz članka 8. ovog Pravilnika.

(2) Redovnim pregledom treba utvrditi:

- označenost, uočljivost i dostupnost aparata;
- opće stanje aparata;
- kompletnost aparata;
- stanje plombe zatvarača odnosno ventila vatrogasnog aparata.

(3) Uočene nedostatke djelatnik treba sam otkloniti, a ako to nije moguće, otklanjanje nedostataka u dogovoru s Ravnateljem treba povjeriti ovlaštenom servisu.

Članak 24.

(1) Periodični pregled vatrogasnih aparata obavlja se najmanje jednom godišnje.

(2) Periodični pregled vatrogasnih aparata obavlja ovlašteni servis.

(3) Nakon završenog periodičnog pregleda svaki aparat treba označiti propisanom naljepnicom.

Članak 25.

(1) Ispitivanje i mjerenje sustava zaštite od djelovanja munje obavlja se jednom u tri godine.

(2) Vizualni pregled sustava zaštite od djelovanja munje obavlja se najmanje jednom godišnje.

(3) Ispitivanje i mjerenje te vizualni pregled obavlja ovlašteni servis.

Članak 26.

(1) Ispitivanje uređaja za isključenje električne energije u slučaju hitnosti obavlja se najmanje jednom godišnje.

(2) Ispitivanje uređaja za isključenje električne energije u slučaju hitnosti obavlja ovlašteni servis.

Članak 27.

- (1) Ispitivanje sustava za dojavu požara obavlja se najmanje jednom godišnje.
- (2) Sustav za dojavu požara održava se dva puta godišnje kao polugodišnji servis.
- (3) Ispitivanje i polugodišnji servis sustava za dojavu požara obavlja ovlašteni servis.

Članak 28.

- (1) Ispitivanje funkcionalnosti i ispravnosti panik rasvjete obavlja se najmanje jednom godišnje.
- (2) Ispitivanje panik rasvjete obavlja ovlašteni servis.

Članak 29.

- (1) Ispitivanje niskonaponskih elektroinstalacija obavlja se najmanje jednom u četiri godine.
- (2) Ispitivanje niskonaponskih elektroinstalacija obavlja ovlašteni servis.

11. SLUŽBE I OSOBE ZADUŽENE ZA ODRŽAVANJE U ISPRAVNOM STANJU UREĐAJE I INSTALACIJE ČIJA NEISPRAVNOST MOŽE PROUZROČITI POŽAR ILI EKSPLOZIJU

Članak 30.

- (1) Djelatnici u suradnji s ovlaštenikom zaštite na radu i Ravnateljem dužni su redovito pratiti stanje uređaja i instalacija čija neispravnost može prouzročiti požar ili eksploziju.
- (2) U slučaju uočenih nepravilnosti potrebno je zatražiti pomoć stručnjaka za procjenu ugroženosti od požara i eksplozije ili ovlašteni servis.

12. SLUŽBE I OSOBE ZADUŽENE ZA RAZRADU POSTUPAKA I PODUZIMANJA ODGOVARAJUĆIH ORGANIZACIJSKIH I TEHNIČKIH MJERA ZAŠTITE OD POŽARA

Članak 31.

- (1) U slučaju privremenog povećanog požarnog rizika, za cijelo vrijeme njegovog trajanja, poduzimaju se dodatne, organizacijske i tehničke mjere zaštite od požara koje uključuju primjenu odgovarajuće opreme i sredstava za gašenje požara, a po potrebi i osiguranje vatrogasnog dežurstva.
- (2) U slučaju povećanog požarnog rizika osobe odgovorne za razradu postupaka su Ravnatelj, ovlaštenik zaštite od požara i osobe zadužene za evakuaciju i spašavanje.

13. KRETANJE I PONAŠANJE U PROSTORIJAMA UGROŽENIM OD POŽARA ILI TEHNOLOŠKE EKSPLOZIJE

Članak 32.

(1) U Muzeju na vidljivom mjestu, u blizini ulaza, mora biti istaknut plan evakuacije i spašavanja s označenim:

- stubištem i izlaznim putovima;
- mjestima na kojima su smješteni vatrogasni aparati;
- smještajem pribora prve pomoći;
- smještajem hidranata;
- smještajem panik rasvjete;
- smještajem tipkala.

(2) Svi izlazni putovi i vrata moraju biti označeni odgovarajućim oznakama.

(3) Upute iz stavka 1. ovog članka moraju biti napisane na hrvatskom jeziku.

14. USTROJSTVO MOTRENJA, JAVLJANJA I UZBUNJIVANJA O OPASNOSTIMA OD POŽARA

Članak 33.

(1) Svi djelatnici u sklopu radnih zadataka zaduženi su u svom djelokrugu i za motrenje pojave požara.

(2) O nastanku požara u prostorima Muzeja javljanje se ostvaruje telefonom i/ili mobilnim telefonima:

- izravno vatrogasnoj postrojbi na broj 193;
- Državnoj upravi za zaštitu i spašavanje na broj 112;
- Policiji na broj 192;
- Ravnatelju i/ili ovlašteniku zaštite od požara

(3) Svi djelatnici Muzeja ili druge osobe koje primijete neposrednu opasnost od nastanka požara ili požar u prostoru ili u neposrednoj blizini Muzeja dužni su bez odgode i bez obzira na veličinu požara odmah izravno ili telefonom obavijestiti Ravnatelja i/ili ovlaštenika zaštite od požara, a oni po potrebi vatrogasnu postrojbu na telefon 193, Državnu upravu za zaštitu i spašavanje na telefon broj 112 i/ili Policiju na telefon broj 192.

(4) Ukoliko ne mogu obavijestiti Ravnatelja i/ili ovlaštenika zaštite od požara dužni su sami obavijestiti gore navedene službe.

Članak 34.

Prilikom dojava požara telefonom moraju se dati sljedeći minimalni podaci:

- što se dogodilo;
- gdje se dogodilo;
- ima li povrijeđenih;
- tko javlja;
- broj telefona/mobitela dojavitelja;
- što je događajem ugroženo.

Članak 35.

(1) Uzbunjivanje radnika u Muzeju obavlja se u slučaju iznenadnog događaja (potres, požar, eksplozija i dr.) ili ratnih djelovanja.

(2) Zapovijed za uzbunjivanje daje, u pravilu, Ravnatelj i/ili osobe osposobljene za rukovođenje evakuacijom i spašavanjem.

15. MJERE ZABRANE I OGRANIČENJA IZ ZAŠTITE OD POŽARA TE PROSTORIJE I PROSTORI NA KOJE SE ONE ODNOSU

Članak 36.

(1) Mjesta, odnosno prostorije gdje postoji vjerojatnost nastajanja i širenja požara, trebaju biti posebno označene.

(2) Vatrogasni pristup Muzeju mora u svakom trenutku biti slobodan.

(3) Na putovima za izlaženje ne smiju se nalaziti predmeti koji pomažu širenju požara (goriva ambalaža, dijelovi namještaja, knjige i sl.) i stvari koje bi mogle ometati izlaz osobama.

(4) Tavanski i podrumski prostori moraju biti čisti i ne smiju se koristiti za držanje gorivih tvari.

(5) Prostor oko unutarnjih i vanjskih hidranata mora biti slobodan.

16. POSTUPANJE DJELATNIKA U SLUČAJU NASTANKA POŽARA

Članak 37.

(1) Svaki djelatnik koji prvi opazi neposrednu opasnost od nastanka požara ili opazi požar dužan je ukloniti opasnost odnosno ugasiti požar, ako to može bez opasnosti za sebe ili drugu osobu. Ako djelatnik to ne može u činiti sam, dužan je odmah obavijestiti ostale djelatnike i vatrogasnu postaju radi početka akcije gašenja požara.

(2) Prilikom dojava o nastalom požaru djelatnik treba dati sljedeće podatke:

- ime i prezime i broj telefona s kojeg se javlja;

- mjesto (lokaciju) požara i najbliži pristup vozilima vatrogasne postrojbe;
- da li je požar u građevini ili na otvorenom prostoru;
- vrstu materijala koji gori (tekućina, plin, drvo, plastika, guma i sl.);
- da li u požaru ima ozlijeđenih.

Članak 38.

Odgovorni djelatnici za evakuaciju i spašavanje utvrđuju koje se sve mjere moraju poduzeti glede uporabe sredstava i opreme za gašenje požara, organizacije gašenja, evakuacije i spašavanja, traženja pomoći u slučaju ozlijeđenih osoba i sl.

Članak 39.

Radi smanjenja šteta mora se voditi briga da se izbjegne nepotrebno polijevanje vode po predmetima i inventaru, te se uklone materijali koji bi mogli biti oštećeni od širenja požara.

Članak 40.

Korištenu opremu i uređaje za gašenje požara potrebno je u što kraćem roku dovesti u ispravno stanje i vratiti na mjesto.

17. EVIDENCIJA

Članak 41.

U Muzeju se vodi Evidencija o:

- osposobljavanju djelatnika za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenja požara i spašavanja ljudi i imovine ugroženih požarom
- osposobljavanju djelatnika za evakuaciju i spašavanje
- ispitivanju unutarnje i vanjske hidrantske mreže
- ispitivanju stabilnog sustava za dojavu požara
- ispitivanju i vizualnom pregledu sustava zaštite djelovanja od munje
- izvršenom ispitivanju tipkala za isključenje energije u slučaju hitnosti
- ispitivanju, funkcionalnosti i ispravnosti instalacije i uređaja panik rasvjete
- ispitivanju niskonaponskih elektroinstalacija
- ispitivanju vatrogasnih aparata
- ispitivanju kotlovskog postrojenja
- čišćenju dimovodnih kanala.

Članak 42.

Za pravilno vođenje evidencije iz članka 41. ovog Pravilnika odgovoran je Ravnatelj i ovlaštenik zaštite od požara.

18. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 43.

Donošenjem ovog Pravilnika prestaju važiti odredbe Pravilnika o zaštiti od požara od 26. rujna 2017.


Ovaj Pravilnik objavljen je na Oglasnoj ploči Muzeja dana 21. travnja, a stupio je na snagu dana 28. travnja 2023.

KLASA: 214-01/23-01/02

URBROJ: 2125-1-20-01-23-01

Gospić, 21. travnja 2023.

Predsjednica Upravnog vijeća



dr.sc. Anita Bušljeta Tonković

19. PRILOZI



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

Broj: 511-04-04-11-UP/I-1359/1-17. PM.
Gospić, 09. listopada 2017. godine

Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske na temelju članka 20. stavka 1. Zakona o zaštiti od požara ("Narodne novine", br. 92/10) u postupku razvrstavanja građevina, građevinskih dijelova i prostora u kategorije ugroženosti od požara, po službenoj dužnosti donosi:

RJEŠENJE

1. Građevine i prostori javne ustanove Muzej Like Gospić, sa sjedištem u Gospiću, Dr. Franje Tuđmana kbr. 3, razvrstavaju se u IV (četvrtu) kategoriju ugroženosti od požara.
2. Javna ustanova Muzej Like Gospić, Gospić, Dr. Franje Tuđmana kbr. 3, za građevine i prostore na lokacijama Muzeja u Gospiću, Dr. Franje Tuđmana kbr. 3 i Memorijalnog centra „Nikola Tesla“ u Smiljanu, Smiljan 87/1, Gospić, dužna je:
 - a) imati zaposlenog najmanje jednog djelatnika s položenim stručnim ispitom, zaduženog za obavljanje poslova zaštite od požara i unaprijeđenje stanja zaštite od požara, koji smije obavljati i druge poslove.
 - b) izraditi opći akt kojim će se urediti stanje zaštite od požara sukladno Pravilniku o sadržaju općeg akta iz područja zaštite od požara („Narodne novine“, br. 116/11).
3. Naložene mjere iz točke 2. ovog rješenja javna ustanova Muzej Like Gospić, obvezna je izvršiti u roku od 6 mjeseci.

Obrazloženje

Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske pokrenulo je po službenoj dužnosti postupak razvrstavanja građevina, građevinskih dijelova i prostora javne ustanove Muzeja Like Gospić, u jednu od četiri propisane kategorije ugroženosti od požara.

Policijska uprava ličko-senjska, Služba zajedničkih i upravnih poslova, Inspektorat unutarnjih poslova, dana 04. i 05. 10. 2017. godine, obavio je inspekcijski nadzor prostora Muzeja Like Gospić, na lokaciji Dr. Franje Tuđmana kbr. 3, i Memorijalnog centra „Nikola Tesla“ Smiljan 87/1 u Smiljanu, Smiljan 87/1, Gospić, o čemu je sastavljen zapisnik.

Zapisnički je utvrđeno da je Muzej Like Gospić, Dr. Franje Tuđmana kbr.3, ustanova kulture, a da je odgovorna osoba ravnateljica gospođa Vesna Bunčić iz Gospića, dok je Memorijalni centar „Nikola Tesla“ multidisciplinarna institucija koja objedinjuje znanost umjetnost i turizam i odgovorna osoba je voditelj centra Mile Čorak.

Muzej Like Gospić, na lokaciji Dr. Franje Tuđmana kbr.3, obuhvaća površinu od 1543 m², a građevine imaju ukupnu površinu od 766 m². U prostoru dvorišta su četiri građevine (glavna zgrada, kotlovnica, pomoćna zgrada i etno kuća). U muzeju je zaposleno 10 djelatnika, a maksimalan broj posjetitelja koji može u isto vrijeme primiti glavna zgrada je 50 posjetitelja.

Muzej Like Gospić ima kolni prilaz s glavne prometnice, a udaljen je cca 50 m od Javne vatrogasne postrojbe Grada Gospića.

Glavna zgrada Muzeja Like Gospić, izgrađena je od kamena 1798. godine i sastoji se od podruma, prizemlja, kata i tavana. Prostor se štiti vatrogasnim aparatima, unutarnjom hidrantskom mrežom te vatrodojavom. Međukatna konstrukcija su drvene grade, podovi su parket, a u podrumu keramika. Zidovi u podrumu su prekriveni drvenom lamperijom. Vrata su drvena kao i prozori. U objektu je izvedena električna i telekomunikacijska instalacija. Grijanje objekta je preko radijatora na toplu vodu iz kotlovnice koja je u dvorištu. U podrumu glavne zgrade je arhiva muzeja i dio arhivske građe. Podrumske prostorije se po pitanju zaštite od požara štite vatrogasnim aparatima. Prizemlje glavne zgrade čine uredski prostor ravnateljice i uprave (četiri prostorije), knjižnica, te prostorija za povremene izložbe površine 55 m² i tri prostorije za stalni muzejski postav svaka površine oko 25 m² sa vitrinama s izlošcima. Kat se sastoji od pet prostorija ukupne površine 206 m² i u njima je stalni izložbeni postav. Na katu je i jedna uredska prostorija. Tavanski prostor je prazan.

Kotlovnica je izvedena kao zasebni objekt izgrađen od čvrstog građevinskog materijala. Kao energent se koristi loživo ulje koje je u ukopanom spremniku zapremine 5000 litara. Snaga kotlovnice je 200 kW.

U dvorištu je i pomoćna građevina od čvrstog građevinskog materijala koja u prizemlju ima dvije servisne prostorije. U potkrovlju ove građevine nalazi se dio umjetnina i etnografskog sadržaja koje se ne izlaže. Prostor se štiti samo vatrogasnim aparatima. U cijelom prostoru je izvedena električna instalacija.

Etno kuća je manji drveni objekt u kome su eksponati stare ličke kuće (namještaj, posuđe te alat). Objekt ima razvedenu električnu energiju. Po pitanju zaštite od požara štiti se vatrogasnim aparatima.

Prostor Memorijalnog centra „Nikola Tesla“ s dvorištem obuhvaća površinu od 12096 m², a građevine imaju ukupnu površinu od 746 m². U prostoru dvorišta je šest građevina (Pravoslavna crkva, rodna kuća, gospodarski objekt, trijem, multimedijalni centar, Teslina ispitna stanica). U muzeju je zaposleno 12 djelatnika, a maksimalan broj posjetitelja koji može u isto vrijeme primiti glavna zgrada je 120 posjetitelja.

Memorijalni centar ima kolni prilaz s lokalne prometnice. U dvorištu centra uređene su pješačke staze, a travnati dio i okolne živice su uredno održavane.

Pravoslavna crkva je vjerski objekt s ikonostasom koji je u krugu Memorijalnog centra, izgrađena je od kamena površine 116 m². Povremeno je otvorena i za vjernike i posjetitelje centra.

Rodna kuća, izgrađena je od kamena, površine 256 m², pokrivena dvostrešno s drvenim pokrovom (šimla), sastoji se od podruma (manja prostorija prazna), prizemlja i potkrovlja u kojima su eksponati. Podovi prizemlja kamen i drvo, a potkrovlja staklo. U kući je izvedena električna i telekomunikacijska instalacija te zaštita od munje. Po pitanju zaštite od požara prostor se štiti vatrogasnim aparatima. Komunikacija prema potkrovlju (izgrađenom od drva je preko drvenih stepenica širine 0,7 m). U kući je izvedena protupanična rasvjeta. U blizini kuće je vanjski hidrant s pripadajućom opremom. U kući se može maksimalno zateći do 60 posjetitelja.

Gospodarski objekt (štala) je drveni objekt starijeg datuma gradnje, pokriven dvostrešno s pokrovom od slame, površina objekta je 56 m², objekt je prazan.

Trijem je prostorija novije gradnje izgrađena od čvrstog građevinskog materijala s nadstrešnicom i u njoj se nalazi infopunkt s prodajom karata. Pod keramičke pločice, električna i telekomunikacijska instalacija te zaštita od munje.

Multimedijalni centar je prizemna građevina novijeg datuma gradnje. Izgrađena od čvrstog građevinskog materijala i sastoji se od više prostorija (uredski, multimedijalni, sanitarni) ukupne površine 252 m² pod je kameni pokrov bakar. U objektu je izvedena električna i telekomunikacijska instalacija te zaštita od munje. Grijanje objekta je elektro radijatorima i pločama. U objektu se maksimalno može zateći do 100 posjetitelja. U objektu je

izvedena protupanična rasvjeta, a po pitanju zaštite od požara objekt se štiti vatrogasnim aparatima, unutarnjom i vanjskom hidrantskom mrežom te sustavom vatrodjave.

Teslina ispitna stanica je novija prizemna građevina površine 37 m², izgrađena od čvrstog građevinskog materijala. Pod je kameni, a pokrov bakreni. Objekt ima izvedenu električnu i telekomunikacijsku instalaciju te zaštitu od munje. Objekt se štiti vatrogasnim aparatima i vanjskom hidrantskom mrežom.

Temeljem navedenih činjenica, građevine i prostori javne ustanove Muzej Like Gospić na lokacijama Muzeja u Gospiću, Dr. Franje Tuđmana kbr. 3 i Memorijalnog centra „Nikola Tesla“ u Smiljanu, Smiljan 87/1, Gospić, razvrstani su u IV (četvrtu) kategoriju ugroženosti od požara, sukladno članku 6. stavku 1. točka 12. alineja 5. Pravilnika o razvrstavanju građevina, građevinskih dijelova i prostora u kategorije ugroženosti od požara ("Narodne novine", br. 62/94 i 32/97).

Mjera iz točke 2.a) izreke ovog rješenja određena je sukladno članku 20. stavcima 5. i 9. Zakona o zaštiti od požara, dok je mjera iz točke 2.b) određena sukladno članku 21. stavku 1. Zakona o zaštiti od požara, a sadržaj i forma općeg akta kojim se određuje stanje zaštite od požara propisani su Pravilnikom o sadržaju općeg akta iz područja zaštite od požara („Narodne novine“, br. 116/11).


Rok za provođenje mjera određen je sukladno članku 79. Zakona o općem upravnom postupku ("Narodne novine", br. 47/09).

Slijedom navedenog, odlučeno je kao u izreci ovog rješenja.

Ovo rješenje je oslobođeno plaćanja upravne pristojbe temeljem članka 9. stavka 2. točke 60. Zakona o upravnim pristojbama ("Narodne novine", br. 115/16).

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ovog rješenja nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor tužbom pred Upravnim sudom u Rijeci, Korzo 13, u roku od 30 dana od dana dostave ovog rješenja.


MINISTAR
dr. sc. Davor Božinović


Dostaviti:

- ① Muzej Like Gospić, Dr. Franje Tuđmana kbr. 3, Gospić
2. Pismohrana, ovdje

OPĆE UPUTE ZA POSTUPANJE U SLUČAJU POŽARA

Svi djelatnici Muzeja prilikom zapošljavanja moraju dobiti osnovna saznanja o načinu provođenja preventivnih mjera zaštite od požara i spašavanja ljudi i imovine ugrožene požarom koje se temelji na poduzimanju elementarnih mjera zaštite u okolini u kojoj žive i rade.

Prevenција požara

- voditi pozornost o zapaljivim tvarima i pravilno ih koristiti;
- ne ostavljati šibice, upaljače i ostale opasne naprave na neprimjerenim mjestima;
- ložišta, bojlere, spremnike goriva, grijaća tijela i električne instalacije koristiti pravilno i redovito provjeravati;
- ne ostavljati bez nadzora uključena električna trošila i ostale uređaje;
- osigurati nesmetan pristup vatrogasnim vozilima.

Postupak u slučaju požara


- pokušati ugasiti požar aparatom za početno gašenje požara;
- ako požar nije moguće ugasiti aparatima treba pokrenuti evakuaciju i spašavanje i pozvati vatrogasce ili 112;
- prilikom evakuacije pokušati spriječiti paniku i ako je moguće dočekati vatrogasce s bitnim informacijama;
- prilikom izlaska iz prostorija držati se što niže podu



Gašenje požara vrši se uvijek u smjeru vjetra



Gašenje započeti od ruba požara prema sredini požara




Zapaljive tekućine i plinove gasiti na mjestu izlaza



Gašenje požara sa više aparata istovremeno je učinkovitije



Zgarište nakon gašenja treba nadzirati i sanirati



Nakon gašenja izvršiti servis upotrijebljenih vatrogasnih aparata

Upotreba vatrogasnog aparata

- osloboditi osigurač;
- pripremiti vatrogasni aparat za gašenje (prema uputama na vatrogasnom aparatu);
- početi s gašenjem;
- gasiti samo ako sebe i osobe u prostoru ne dovodite u opasnost;
- držati dovoljan razmak od požara
- sredstvo za gašenje usmjeriti na gorući predmet
- više vatrogasnih aparata koristite istovremeno